



Modular track and rail system

V4-12/08/2015


TRACK PROFILE SURFACE




TRACK PROFILE RECESSED




Track suspension





A



B



MAXIMUM LOAD FOR SURFACE PROFILES



Richtlijnen:
De rails en hun componenten enkel interieur gebruiken en dit enkel in droge ruimten.
De rails kunnen alleen op de grond of aan muren worden of zonder suspensie set.
De open uiteinden van de rail moeten dichtgehouden worden met afdekplaten.
Gebruik enkel de daarvoor voorziene aansluitunits om de rail op het net aan te sluiten.
Hou rekening met de maximum belastingen aan de rail (zie figuren A en B).
Volg de installatievoorschriften voor het aansluiten van de rail op het net (zie figuren A en B).

Track suspension:

- 1: Schroef eerst het koperen buisje aan het plafond.
- 2: Sluit de rail aan door het onderklemme en daarna door het bovenklemme.
- 3: span het klem vijfje goed aan.
- 4: Schuif het beugeltje op de bovenkant van de rail en schrof deze op de juiste plaats vast.
- 5: breng nu de staalkabel door het onderklemme en regel de rail op de juiste hoogte.
- 6: span het onder klemvijfje ook goed vast.
- 7: knip de overige staalkabel af.

Guidelines:
Only use the rails and their components indoors and then only in dry areas.
The rails can be mounted on floors or walls, with or without suspension set.
The open ends of the rail must be closed off with protective caps.
Only use the connection units provided to connect the rail to the mains.
Take account of the maximum loads on the rail (see figures on left).
Follow the installation instructions for connecting the rail to the mains (see figures A and B).

Track suspension:

- 1: First screw the copper casing to the ceiling.
- 2: Pass the cable through the cover casing and then through the upper grip.
- 3: Tighten the grip screw thoroughly.
- 4: Push the brace on the upper side of the rail and screw this tightly into the correct position.
- 5: Now thread the steel cable through the lower grip and align the rail to the correct height.
- 6: Also tighten the lower grip screw thoroughly.
- 7: Cut away the excess steel cable.

Note: for UK only circuit B is suitable, rated at 15 amps maximum
Instructions :
Utilisez les rails et les composants uniquement à l'intérieur dans des locaux secs.
Les rails peuvent être montés au plafond ou au mur avec ou sans un jeu de suspension.
Les extrémités ouvertes du rail doivent être protégées avec moyen de bouchon.
Utilisez uniquement les unités de raccordement prévues à cet effet pour raccorder les rails au secteur.
Tenez compte de la charge admissible maximum des rails (voir les figures à gauche).
Suivez les instructions d'installation pour le raccordement du rail au secteur (voir les figures A et B).

Installation du rail:

- 1: Vissez le tube en cuivre au plafond.
- 2: Glissez le câble en acier à travers le barillet puis de la fixation du haut.
- 3: Serrez bien la vis.
- 4: Glissez l'étrier dans le haut du rail et vissez-le au bon endroit.
- 5: Faites passer le câble en acier à travers de la fixation du bas et placez le rail à la bonne hauteur
- 6: Vissez bien la vis du bas
- 7: Coupez ce qui reste du câble en acier

max 16A

N

Richtlijnen:
Die Schienen und ihre Bauteile nur in Innenräumen verwenden, und zwar nur in trockenen Räumen.
Die Schienen können an Decke oder Wand montiert werden, mit oder ohne Bausatz zum Abhängen.
Die offenen Enden der Schiene müssen mit Abdeckkappen geschützt werden.
Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Anschlussseinheiten, um die Schiene ans Stromnetz anzuschließen.
Berücksichtigen Sie die maximalen zulässigen Belastungen der Schiene (siehe Abbildungen links).
Folgen Sie den Montagevorschriften für den Anschluss der Schiene an das Netz (siehe Abbildungen A und B).

Track suspension:

- 1: Ziehen Sie das Kupferrohrchen an die Decke schrauben.
- 2: Das Stahlkabel durch das Abdeckrohrchen führen und danach durch die obere Klemme.
- 3: Die Schraube der Klemme gut festziehen.
- 4: Den Klemmteil auf die Oberseite der Schiene schieben und an der richtigen Stelle festschrauben.
- 5: Das Stahlkabel durch die untere Klemme führen und die richtige Höhe der Schiene einstellen.
- 6: Am Ende die untere Klemmabdeckung gut festziehen.
- 7: Das überflüssige Stahlkabel abschneiden.

Instructions:
Los rieles y sus componentes deben utilizarse sólo en el interior y en espacios secos.
Los rieles pueden montarse en el techo o en la pared, con o sin un juego de suspensión.
Los extremos abiertos del riel deben ser protegidos con tapas de protección.
Utilice únicamente las unidades de conexión provistas al efecto para conectar en riel con la red.
Tenga en cuenta las cargas máximas sobre el riel (vea las figuras de la izquierda).
Siga las instrucciones de instalación para la conexión del riel con la red (vea las figuras A y B).

Instalación:
1: Enrosque el buje de cobre al techo.
2: Pase el cable de acero primero a través del buje coberto y después a través del dispositivo de fijación superior.
3: Apriete bien el tornillo de fijación.
4: Deslice la abertura de la guía superior del riel y fíjela en el lugar adecuado.
5: Pase el cable de acero a través del dispositivo de fijación inferior.
6: Apriete bien el tornillo de fijación inferior.
7: Corte el cable de acero sobrante.

Instructions:
Los rieles y sus componentes deben utilizarse sólo en el interior y en espacios secos.
Los rieles pueden montarse en el techo o en la pared, con o sin un juego de suspensión.
Los extremos abiertos del riel deben ser protegidos con tapas de protección.
Utilice únicamente las unidades de conexión provistas al efecto para conectar en riel con la red.
Tenga cuenta de los cargos máximos para el riel (vea la figura a la izquierda).
Siga las instrucciones de instalación para el colgamiento de la guía con la red (vea las figuras A y B).

Схема:
Лишил хомуты и компоненты предназначены для использования только в сухих помещениях.
Шину можно устанавливать на потолок или на стены, с применением подвесного комплекта.
Открытые концы рельса должны быть защищены заглушками.
Для подключения шины к электрической сети используйте только предназначенные для этого соединительные устройства.
Не превышайте допустимую нагрузку шины (см. рисунки слева).
Следуйте инструкции по подключению шины к электрической сети (см. рисунки А и В).

Указания:
Лишьі хомуты және компоненттері тільки сухи жағдайларда пайдаланылады.
Рельсын потолекта немесе стенаға монтуруға болады, көркемде де сұйықтандырылған комплекттің арқасынан.
Рельснің ашық жағдайларын қаптаудың маңыздылығынан пайдаланылады.
Кабелдердиң кабелинен пайдаланылады.
Соединительные устройства, предназначенные для подключения шин к электрической сети, используйте только те, что указаны на рисунках слева.
Не превышайте максимальную нагрузку шин (см. рисунки слева).
Следуйте инструкциям по подключению шин к электрической сети (см. рисунки А и В).